

Firma:

MUSTERBETRIEBSANWEISUNG
über den Umgang mit Geräten, Apparaturen und Einrichtungen

Stand xxxxxxxx

Unterschrift:

EINRICHTUNG – GERÄT – APPARATUR

Raumluftechnische Anlage (RLT-Anlage)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr durch biologische Arbeitsstoffe bei Bedienung, Wartung und Instandhaltung

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Minimierung der Freisetzung von Stäuben und Aerosolen bei der Reinigung.

Benetzung von Filtern vor der Entnahme mit Wasser zur Staubbindung.

Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen im Einzelfall.



Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Arbeitsende, vor den Pausen und vor sonstigen Unterbrechungen der Arbeit Hände und ggfs. Arme gründlich waschen.



Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung.

Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (Einwegschutanzug, flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe, FFP2-Einmalmaske, Nässeschutz, Spritzschutz, Stiefel)

STÖRUNGEN UND GEFAHREN

Ruf Haustechnik:

Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren und Betriebsanweisung der Anlage beachten.

UNFÄLLE UND ERSTE HILFE

Notruf 19222 oder 110



Offene Wunde ausspülen, möglichst ausbluten lassen und nach der Desinfektion verbinden / abdecken.

Erforderlichenfalls Ersthelfer, Rettungsdienst oder Arzt alarmieren.

Verletzungen ins Verbandbuch eintragen.

PRÜFUNGEN – INSTANDHALTUNG – ENTSORGUNG

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nach dem Stand der Technik.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und der Hygieneinspektionen.

Direkte Entsorgung der Filter, ggfs. umgehende Verpackung nach Entnahme.