



## Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	Hego Düngemittelwerk (Farm 3) GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Im Königsgarten (Außenbereich) 67578 Gimbsheim		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.6.a – Intensivhaltung von Geflügel mit Mehr als 40000 Plätzen		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 7.1.1.1EG	<input type="checkbox"/> DepV Klasse	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Haltung von Legehennen		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Postanschrift	Friedrich-Ebert-Straße 14 67433 Neustadt an der Weinstraße



<b>Vor-Ort-Besichtigung</b>	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	29.08.2019
Datum Bericht	31.10.2019

<b>Prüfung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen Sichere Umschließung (Umhausung)
<input type="checkbox"/> Abfall	
<input type="checkbox"/> Abwasser	
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges	Verwertung von Abfällen in der Landwirtschaft
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige: ADD, Fachbereich Düngemittelrecht
---------------------	--



Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 22 VAwS <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:
----------------------------	---

<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen <sup>1</sup>	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen <sup>2</sup>	Maßnahmen
Betriebstankstelle (1.500 l Dieselkraftstoff) entspricht nicht in allen Punkten den wasserrechtlichen Vorschriften (Abfüllfläche)	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen <sup>3</sup>	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung

<sup>1</sup> Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>2</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>3</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können



<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
--	--

	der Anforderungen
--	-------------------

	<input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung
--	---